

仕 様 書

区 分	仕 様 内 容
需 要 場 所 等	広島市佐伯区海老山南二丁目 2 番 1 8 号 広島市西部こども療育センター
受 電 設 備	2階電気室内
業 種 及 び 用 途	児童発達支援センター、療育相談所（診療所）
供 給 電 気 方 式	交流 3 相 3 線式
標 準 電 圧	6, 0 0 0 V（受電電圧 6, 6 0 0 V）
標 準 周 波 数	6 0 H z
受 電 方 式	1 回線受電
契 約 電 力	1 1 6 k W （ただし、その 1 月の最大需要電力と前 1 1 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）
標 準 力 率	1 0 0 %
予 定 使 用 電 力 量	2 6 5, 5 0 9 k W h / 年
蓄 熱 式 負 荷 設 備	潜熱蓄熱式床暖房装置（電源種別：3 φ 3 W 200V、暖房面積：586.78 m ² 、設備容量：111.31kW）により昼間時間から夜間時間への負荷移行（11 月～4 月）を行っている。
使 用 期 間	令和 7 年 4 月 1 日 0 : 0 0 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日 2 4 : 0 0
検 針 方 法	自動検針記録（検針日は原則毎月 1 日）
電 力 量 計 （自動検針装置）	製造メーカー：富士電機メーター株式会社 型 式：FM 3 E 1 5 - R（50,000pulse/kwh）
需 給 地 点	施設内に設置した開閉器箱内開閉器の電源側接続点
保 安 責 任 分 界 点	需給地点に同じ
財 産 分 界 点	需給地点に同じ
事 故 ・ 災 害 時 の 電 力 の 確 保	電力供給側の事故や災害により、需要場所への電力供給が停止した場合には、迅速に対応し、業務に支障が生じることがないように努めること。
そ の 他	- 入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金は含まないものとする。 - 小売電気事業者が電気を供給する場合に必要な情報伝達装置に係る経費は、一般送配電事業者の負担とする。 - その他必要な事項は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。